

## ANNEXE

### Liste des opérations minimales d'entretien et fréquences minimales de vérification (ascenseurs électriques & hydrauliques)

Opérations minimales d'entretien : Liste des pièces ou mécanismes à vérifier	Intervalle maximum de 6 semaines	Fréquence minimale semestrielle	Fréquence minimale annuelle
Cuvette, toit de cabine, local des machines (propreté-éclairage)			X
Anti-rebond & contact (1)			
Amortisseurs			
Moteur d'entraînement & convertisseurs ou générateur ou pompe hydraulique			
Réducteur			
Poulie de traction			X
Frein		X	
Armoire de commande			
Limiteurs de vitesse (cabine & contrepoids) et poulie de tension (1)			X
Poulies de déflexion /renvoi /mouflage			
Guides cabine & contrepoids / vérin			
Coulisseaux ou galets cabine & contrepoids / vérin			
Câblage électrique			
Cabine	X		
Parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements incontrôlés de la cabine en montée ou tout autre dispositif anti-chute (soupape rupture, réducteur de débit pour ascenseurs hydrauliques..)			X
Câbles ou chaînes de suspension et leurs extrémités		X	
Baies palières 1-Vérification de l'efficacité des verrouillages et contacts de fermeture 2-Vérification course, guidage & jeux 3-Vérification câble, chaîne ou courroie & lubrification 4-Vérification mécanismes de déverrouillage de secours 5- dispositif limitant les possibilités d'actes de vandalisme	X      X		
Porte de cabine 1-Vérification verrouillages et contacts de fermeture 2-Vérification course, guidage & jeux 3-Vérification câble, chaîne ou courroie & lubrification 4-Vérification des mécanismes de déverrouillage de secours 5-Vérification efficacité du dispositif de réouverture	X     X		
Palier : précision d'arrêt et de nivelage	X		
Dispositifs hors course de sécurité			X
Limiteur de temps de fonctionnement du moteur			
Dispositifs électriques de sécurité 1- Vérification du fonctionnement 2-Vérification de la chaîne de sécurité			

3-Vérification des fusibles			
Dispositifs de demande de secours	X		
Commandes & indicateurs aux paliers	X		
Eclairage de la gaine			
Cuve hydraulique (niveau / fuites)	X		
Vérin hydraulique			
Canalisations hydrauliques			
Dispositif anti-dérive		X	
Bloc de commande			
Pompe à main / soupape de descente à commande manuelle			X
Limiteur de pression			

(1)Hors câbles. Il faut dissocier les câbles de l'organe fonctionnel auquel ils peuvent être associés.

**Note : pour les lignes non cochées la fréquence est laissée à l'appréciation des contractants.**